ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.008.E.003742.08.17 от 08.08.2017

Продукция:

Декоративное покрытие «Эффект мокрого шелка». ТУ 2313-112-13238275-2013 с изм. № 1,2. Область применения: по назначению в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя. Изготовитель: ООО Научно-производственное предприятие Рогнеда. адрес: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б, РОССИЯ. Заявитель: ООО Научно-производственное предприятие Рогнеда. адрес: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б, РОССИЯ.

(наименование продукции,нормативные и(или) техгаческие документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 08.08.2017 г. № 18-30/2017/2013

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" — В. В. Гринь

М.П.

BY 0008516

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.299.Н.00017** 032414

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»). Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б.
Телефон: 8(495)730-02-99, факс: 8(495)730-02-99. E-mail: info@rogneda.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»). Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б.
Телефон: 8(495)730-02-99, факс: 8(495)730-02-99. E-mail: info@rogneda.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «КТБ инжиниринг» Адрес: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр. 64, эт. 3, пом. 12. Телефон: +7 (495) 286-70-01. E-mail: info@ktbe.ru. Свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР299 от 24.05.2021 г

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Декоративные покрытия торговой марки «Dali-Decor» серий: «Велюр», «Замша», «Мокрый шелк», изготавливаемые по ТУ 20.30.22-158-13238275-2021.
Серийный выпуск.

код ОКПД2 20.30.22.110
код ТН ВЭД России 3214 109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности декоративных покрытий при нанесении на негорючее основание – КМ1.
См. Приложение № 006828

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний № 103Д-21 от 20.09.2021 г., № 104Д-21 от 20.09.2021 г., № 105Д-21 от 20.09.2021 г. ИЛ ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Акт о результатах анализа состояния производства № 12 от 03.09.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-158-13238275-2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **22.09.2021** по **22.09.2026**

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) экспертной организации — подпись — **Д.В. Канев** (И.О. Фамилия)

Эксперт — подпись — **Д.Г. Молочный** (И.О. Фамилия)

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР299.Н.00017** 006828

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Дымообразующая способность – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Показатель токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации — подпись — **Д.В. Канев** (И.О. Фамилия)

Эксперт — подпись — **Д.Г. Молочный** (И.О. Фамилия)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003885.10.21 Дата 19. 10. 2021 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.003879-2 от 08.09.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 10.09.2021 по 19.10.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста 0177040062773 от 11.10.2017 рег. №06785.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда" (ИНН:7710962284, ОГРН:1147746529920)
Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Россия)

Объект экспертизы: Декоративные покрытия "Dali-Decor": "Замша", "Велюр", "Мокрый шелк"

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда"
Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 20.30.22-158-13238275-2021 «Декоративные покрытия "Dali-Decor"» Технические условия, рецептура, технологический регламент

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы испытаний, ТУ 20.30.22-158-13238275-2021, Рецептуры, Технологический регламент ТР-Л-08-21, Этикетки, Доверенность, Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: сополимерная модифицированная акриловая дисперсия, минеральные наполнители (каолин, карбонат кальция, оксид магния, миротальк), пигмент на основе слюды и диоксида титана, пропиленгликоль, загуститель, диспергатор на основе полиакрилата натрия, вода.

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.17026 от 15.09.2021 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.8344 от 22.09.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	**Фактическое значение**	**Гигиенический норматив**
Органолептический анализ:		
Запах воздушной вытяжки из образца ЛКМ, нанесенного на стеклянную пластину и высушенную в соответствии с инструкцией по применению (баллы)	1	не более 2
Санитарно-гигиенические исследования:		
Ксилол (смесь изомеров), мг/м3	менее 0,005	не более 0,10
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0,001	не более 0,01
Формальдегид, мг/м3	менее 0,001	не более 0,01
Токсиколого-гигиенические исследования:		
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы	3	0-4
Радиологические исследования:		
Калий-40, Бк/кг	менее 21	не нормируется
Радий-226, Бк/кг	2,1±2,1	не нормируется
Торий-232, Бк/кг	менее 2	не нормируется
Удельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк/кг	менее 5,9	не более 370

Область применения: Предназначены для защитно-декоративной обработки стен, колонн, потолков и различных элементов интерьера в жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой. Продукция применяется внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т.д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т.д.) поверхностям. Допускается использование внутри помещений всех типов зданий и сооружений - А, Б и В, в т.ч. детских дошкольных, учебных и спортивных учреждений. За исключением помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: Соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 (п.5.1.17, п.5.2.5), ТУ 20.30.22-158-13238275-2021, инструкции по применению. Использовать средства индивидуальной защиты для глаз/лица, кожи, органов дыхания в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации

Заключение: Продукция: Декоративные покрытия "Dali-Decor": "Замша", "Велюр", "Мокрый шелк" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5, 11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции — **И. А. Морозова**

Е. Л. Скворцова

Руководитель (заместитель)
органа инспекции — **В.Ю. Иванов**

ПРИЛОЖЕНИЕ

XXXXXXX