ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.008.E.002471.06.19 от 04.06.2019

Продукция:
Огнебиозащитный состав для древесины с усиленным действием «ECOSEPT ОгнеБио Проф», ТУ 2499-135-13238275-2016, изм. №1. Область применения: по назначению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: ООО Научно-производственное предприятие Рогнеда. Адрес: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б, РОССИЯ. Заявитель: ООО Научно-производственное предприятие Рогнеда. Адрес: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б, РОССИЯ

(наименование продукции,нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 04.06.2019 г. № 18-30/2019/1453

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" _____ А.Л.Скуранович

М.П.

BY 0020923

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00231/22

Серия RU № 0411971

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015. Телефон: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда». (ООО НПП Рогнеда»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б. ОГРН: 1147746529920. Телефон/факс: 8 (495) 730 02 99. Адрес электронной почты: info@rogneda.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда». (ООО НПП Рогнеда»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: Огнебиозащитный состав для древесины с усиленным действием «Экодом Огнебио Проф» (ECOSEPT Огнебио Проф), изготовленный по ТУ 2499-135-13238275-2016 с изм. № 1-3 «Огнебиозащитный состав для древесины с усиленным действием «Экодом Огнебио Проф». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № С-14/10-2022 от 24.10.2022 г. Испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН24. Акт о результатах анализа состояния производства № 123-124-125-126-127-22 от 11.07.2022 г. Органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», (п.п.5.1, 5.2), I группа огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 500 г/ м^2 без учета потерь, состав устойчив к старению; II группа огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 300 г/м^2 без учета потерь, состав устойчив к старению. Условия хранения продукции: в герметичной таре при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С исключая замерзание. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитной обработки – при обработке по I группе (3 года внутри помещения и 2 снаружи), при обработке по II группе (4 года внутри помещения и 2 снаружи).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.10.2022 **ПО** 26.10.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трошина Вера Владимировна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.